

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Починковский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»
Аттестат аккредитации RA.RU.710042 выдан 24 июля 2015года
216450 Смоленская область, г.Починок, ул.Твардовского, д.8

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№57-П от 5.03. 2019года

**по результатам гигиенической оценки лабораторных
исследований питьевой воды**

Заявитель: ООО «Коммунальные системы»

Юридический адрес: 216450 Смоленская область, г.Починок ул.Твардовского,10а

Фактический адрес: 216450 Смоленская область, г.Починок ул.Твардовского 10а

Основание для проведения экспертизы: договор № 117 от 14.01.2019года

Состав экспертных материалов: протоколы лабораторных исследований
Починковского филиала ФБ УЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»
№217П, №218П, №219П от 4.03.2019года

Установлено: Исследованная проба холодной питьевой воды, отобранная 01.03.2019года из крана водозабора «Прудки» ООО «Коммунальные системы» по адресу: 216450 Смоленская область, г.Починок, ул.Советская, по исследованным санитарно-гигиеническим показателям соответствует гигиеническим нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», по исследованным микробиологическим показателям (ОКБ, ТКБ, ОМЧ) соответствуют гигиеническим нормативам п.3.3. СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»

Исследованная проба холодной питьевой воды, отобранная 01.03.2019года из распределительной сети (колонки) ООО «Коммунальные системы» по адресу: 216450 Смоленская область, г.Починок, ул.Некрасова д.46, по исследованным санитарно-гигиеническим исследованиям соответствует гигиеническим нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», по исследованным микробиологическим показателям (ОКБ, ТКБ, ОМЧ) соответствует гигиеническим нормативам п.3.3. СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»

Исследованная проба холодной питьевой воды отобранная 01.03.2019года из распределительной сети (колонка) ООО «Коммунальные системы» по адресу: 216450 Смоленская область, г.Починок, ул.Терешковой д.17 по исследованным санитарно-гигиеническим показателям соответствует гигиеническим нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», по исследованным микробиологическим показателям (ОКБ, ТКБ, ОМЧ) соответствуют гигиеническим нормативам п.3.3. СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Исследованная проба холодной питьевой воды, отобранная 01.03.2019 года из крана водозабора «Прудки» ООО «Коммунальные системы» по адресу: 216450 Смоленская область, г.Починок, ул.Советская, по исследованным санитарно-гигиеническим показателям соответствует гигиеническим нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», по исследованным микробиологическим показателям (ОКБ,ТКБ,ОМЧ) соответствуют гигиеническим нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»

Исследованная проба холодной питьевой воды, отобранная 01.03.2019 года из распределительной сети (колонки) ООО «Коммунальные системы» по адресу: 216450 Смоленская область, г.Починок, ул.Некрасова д.46, по исследованным санитарно-гигиеническим показателям соответствует гигиеническим нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», по исследованным микробиологическим показателям (ОКБ,ТКБ,ОМЧ) соответствует гигиеническим нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»

Исследованная проба холодной питьевой воды отобранная 01.03.2019 года из распределительной сети (колонка) ООО «Коммунальные системы» по адресу: 216450 Смоленская область, г.Починок, ул.Терешковой д.17 по исследованным санитарно-гигиеническим показателям соответствует гигиеническим нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», по исследованным микробиологическим показателям (ОКБ,ТКБ,ОМЧ) соответствуют гигиеническим нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»

Главный врач



Ляпишев Д.Н.