



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ПОЧИНКОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 07.06.2024 № 0071-адм

Об утверждении Актуализированной  
схемы теплоснабжения Прудковского  
сельского поселения Починковского  
района Смоленской области на 2025 год

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», руководствуясь Уставом муниципального образования «Починковский район» Смоленской области

Администрация муниципального образования «Починковский район»  
Смоленской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемую Актуализированную схему теплоснабжения Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области на 2025 год.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сельская новь.67» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области <http://pochinok.admin-smolensk.ru/>.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования «Починковский район» Смоленской области Зыкову Елену Алексеевну.

Глава муниципального образования  
«Починковский район» Смоленской области

А.В. Голуб

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Пер. № ппа-1292 от 31.05.2024, Распечатал

Сертификат 008DCC99483BFD8EB4121542DE0C9D94F9  
Владелец Голуб Александр Владимирович  
Действителен с 13.02.2024 по 08.05.2025

УТВЕРЖДЕНА  
постановлением Администрации  
муниципального образования «Починковский  
район» Смоленской области  
от «\_\_» \_\_\_\_\_ 2024 года № \_\_\_\_

Актуализированная схема теплоснабжения Прудковского сельского  
поселения Починковского района Смоленской области на 2025 год

д. Прудки  
2024

## ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Основное положение и основание для проведения актуализации схемы теплоснабжения Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области на 2025 год. ....	4
2. Существующее состояние и характеристика источников тепловой энергии и тепловых сетей .....	4
3. Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии на 2025 год. ....	4
4. Изменение тепловых нагрузок в каждой зоне действия источников тепловой энергии на 2025 год. ....	4
5. Мероприятия по обеспечению технической возможности подключения к системам теплоснабжения объектов капитального строительства. ....	5
6. Ввод в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии. ....	5
7. Строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их реконструкцию в связи с исчерпанием установленного и продленного ресурсов на 2025 год. ....	5
8. Баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, в том числе расходов аварийных запасов топлива.....	5
9. Финансовые потребности при изменении схемы теплоснабжения и источники их покрытия. ....	5
10. Отпуск тепловой энергии конечным потребителям на 2025 год Приложение. ....	6

## **1. Основное положение и основание для проведения актуализации схемы теплоснабжения Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области на 2025 год**

«Схема теплоснабжения Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области» утверждена Постановлением Администрации Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области от 03.10.2014 года № 30 «Об утверждении схемы теплоснабжения Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области».

Основополагающими документами для проведения актуализации схемы теплоснабжения Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области является Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

Актуализация схемы теплоснабжения Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области на 2025 год не предусматривает внесения принципиальных изменений по развитию и поддержанию системы теплоснабжения Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области в утвержденную «Схему теплоснабжения Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области».

## **2. Существующее состояние и характеристика источников тепловой энергии и тепловых сетей**

Общее количество котельных, снабжающих тепловой энергией жилищный фонд и социально-культурные объекты Прудковского сельского поселения – 3 шт., в том числе муниципальных котельных – 1 шт.

Котельные работают на газовом топливе.

Основные технические характеристики по двум котельным и прилегающим тепловым сетям, находящимся в собственности ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго», а так же по муниципальной котельной и прилегающей тепловой сети в д. Плоское, переданными в хозяйственное ведение МУУП Прудковский ЖЭУ, не претерпели изменений.

## **3. Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии на 2025 год**

Изменений не предусматривается.

## **4. Изменение тепловых нагрузок в каждой зоне действия источников тепловой энергии на 2025 год**

Изменений не предусматривается.

**5. Мероприятия по обеспечению технической возможности подключения к системам теплоснабжения объектов капитального строительства**

Изменений не предусматривается.

**6. Ввод в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии**

Изменений не предусматривается.

**7. Строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их реконструкцию в связи с исчерпанием установленного и продленного ресурсов**

В случае одновременно 100 % перехода на индивидуальное отопление многоквартирного дома тепловые сети, обеспечивающие теплоснабжением данный многоквартирный дом, выводятся из эксплуатации.

Собственники или иные законные владельцы тепловых сетей заблаговременно направляют в Администрацию муниципального образования «Починковский район» Смоленской области и потребителям тепловой энергии дополнительное уведомление о планируемом сроке вывода тепловой сети из эксплуатации.

**8. Баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, в том числе расходов аварийных запасов топлива**

Изменений не предусматривается.

**9. Финансовые потребности при изменении схемы теплоснабжения и источники их покрытия**

Изменений не предусматривается

**10. Отпуск тепловой энергии конечным потребителям на 2025 год**

Наименование юридического лица, в собственности/хозяйственном ведении у которого находится источник	Наименование источника тепловой энергии	Полезный отпуск тепловой энергии потребителям, Гкал	Нормативные технологические потери в тепловых сетях теплоснабжающей организации, Гкал	Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал	Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал	Выработка тепловой энергии, Гкал
ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"	д. Бояды	3663	211	3874	90	3964
ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"	д. Прудки	602	0	602	18	620
МУУП «Прудковский ЖЭУ»	д. Плоское	3132	432	3564	39	3603
<b>Всего:</b>	<b>X</b>	<b>7397</b>	<b>643</b>	<b>8040</b>	<b>147</b>	<b>8187</b>