

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Починковский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»
Аттестат аккредитации RA.RU.710042 выдан 24 июля 2015года
216450 Смоленская область, г.Починок, ул.Твардовского, д.8

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 408-П от 21.05. 2018года

по результатам гигиенической оценки лабораторных
исследований питьевой воды

Заявитель: ООО «Родник»

Юридический адрес: 216450 Смоленская область, г.Починок ул.Твардовского,10а

Фактический адрес: 216450 Смоленская область, г.Починок ул.Твардовского 10а

Основание для проведения экспертизы: договор № 222 от 16.01.2018года

Состав экспертных материалов: протоколы лабораторных исследований
Починковского филиала ФБ УЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»
№ 635П, №636П, №637П от 14.05.2018 г;

Установлено: Исследованная проба холодной питьевой воды, отобранная 11.05.2018года из крана водозабора «Прудки» по адресу: 216450 Смоленская область, г.Починок, ул.Советская, по исследованным санитарно-гигиеническим показателям соответствует гигиеническим нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01»Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», по исследованным микробиологическим показателям (ОКБ,ТКБ,ОМЧ) соответствуют гигиеническим требованиям п.3.3. СанПиН 2.1.4.1074-01»Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения.Контроль качества»

Исследованная проба холодной питьевой воды, отобранная 11.05.2018года из распределительной сети (колонки) по адресу: 216450 Смоленская область, г.Починок, ул.Некрасова д.42, по исследованным санитарно-гигиеническим исследованиям соответствует гигиеническим нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», по исследованным микробиологическим показателям (ОКБ,ТКБ,ОМЧ) соответствует гигиеническим требованиям п.3.3. СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения.Контроль качества»

Исследованная проба холодной питьевой воды отобранная 11.05.18года из распределительной сети (колонка) по адресу: 216450 Смоленская область, г.Починок, ул.Терешковой д.17 по исследованным санитарно-гигиеническим показателям соответствует гигиеническим нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01»Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», по исследованным микробиологическим показателям (ОКБ,ТКБ,ОМЧ) соответствуют гигиеническим требованиям п.3.3. СанПиН 2.1.4.1074-01» Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения.Контроль качества»


ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Исследованная проба холодной питьевой воды, отобранная 11.05.2018года из крана водозабора »Прудки» по адресу: 216450 Смоленская область, г.Починок, ул.Советская, по исследованным санитарно- гигиеническим показателям соответствует гигиеническим нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01»Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», по исследованным микробиологическим показателям (ОКБ,ТКБ,ОМЧ) соответствуют гигиеническим требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01»Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения .Контроль качества»

Исследованная проба холодной питьевой воды, отобранная 11.05.2018года из распределительной сети (колонки) по адресу: 216450 Смоленская область, г.Починок, ул.Некрасова , по исследованным санитарно-гигиеническим исследованиям соответствует гигиеническим нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» , по исследованным микробиологическим показателям (ОКБ,ТКБ,ОМЧ) соответствует гигиеническим требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 « Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения .Контроль качества»

Исследованная проба холодной питьевой воды отобранная 11.05.2018года из распределительной сети (колонка) по адресу: 216450 Смоленская область, г.Починок, ул.Терешковой д.17 по исследованным санитарно-гигиеническим показателям соответствует гигиеническим нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01»Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», по исследованным микробиологическим показателям (ОКБ,ТКБ,ОМЧ) соответствуют гигиеническим требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01» Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения .Контроль качества»

Главный врач



Кабанова Е.Д.