



АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ»

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СМОЛЕНСК»

(АО «Газпром газораспределение Смоленск»)

**ФИЛИАЛ
В Г. РОСЛАВЛЕ**

Ул. К. Маркса, д. 118, г. Рославль, Смоленская область, РФ, 216500

Тел.: +7 (48134) 6-71-37

www.gas-smolensk.ru, E-mail: rsl@gas-smolensk.ru

ОКПО 03304255, ОГРН 1026701455329, ИНН 6731011930, КПП 673101001

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

В.В. Шлюшенков

30.01.2019 № 62

**ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
подключения объекта капитального строительства (земельного участка) к
газораспределительной сети**

Заказчик: Администрация муниципального образования «Починковский район»
Смоленской области

Основание для выдачи технических условий: Письмо Заказчика №6875 от 20.11.2018

Наименование объекта: Земельный участок №67:14:0320157:3У1

Местоположение объекта: г. Починок юго-западная часть

**Технические условия на подключение объекта капитального строительства
(земельного участка) к газораспределительной сети:**

**1. Максимальная технически возможная подключаемая нагрузка сети в точке
подключения:** 4 м³/час

**2. Ориентировочное расстояние от точки подключения до границы земельного
участка:** 1,5 км

**3. Ориентировочная стоимость подключения объекта (по индивидуальному проекту
в ценах 2019 года):** 4,8 млн. руб.

4. Планируемый срок подключения объекта к газораспределительной сети: 2 года с
момента начала строительства объекта

5. Срок действия технических условий: до «30»01.2021 г.

Исполнитель  **Шаров В.М./**
(код) тел. (48134) 41182

Общество с ограниченной ответственностью
«Коммунальные системы»
Адрес: 216450, Смоленская область, г. Починок, ул. Твардовского, д.10 А
ИНН 6725032530 КПП 672501001
Телефон: 8 (48149) 3-13-28

Исх. №

20

27.11.2018 г.

Главе муниципального образования
«Починковский район»
Смоленской области
А.В. Голубу

Уважаемый Александр Владимирович!

На Ваш исх. № 6882 от 20.11.2018 сообщаем следующее.

Для подключения к существующим сетям водоснабжения и водоотведения незастроенной части г. Починок Смоленской области необходимо устройство дополнительного водовода по одной из сторон планируемого участка застройки диаметром не менее 100 мм. от существующей сети водоснабжения, проходящей вдоль объездной дороги ул. Раздольной г. Починок в сторону ОСК д. Проверженка с установкой двух колодцев с запорной арматурой.

Для обустройства приема сточных вод от планируемой застройки необходимо установка приемного колодца диаметром не менее 1,5 м. и отводного коллектора диаметром не менее 250 мм. до ГКНС на ул. Раздольной, г. Починок.

Директор

Б.Е. Головатый